



VKF Technische Auskunft Nr. 31255

Inhaber /-in

ODE YALITIM SANAYI VE TICARET AS
Piyale Pasa Bulvari Ortadogu Plaza K.12 Okmeydani
34384 ISTANBUL
Turkey

Hersteller /-in

ODE YALITIM Üretim Tesisleri
59000 Tekirdag
Turkey

Gruppe

142 - Rohrdämmungen

Produkt

ODE RFLEX PRM PIPE

Beschreibung

Rohrdämmung aus synthetischem Kautschuk,
D=6-32mm, RD=65kg/m³

Anwendung

RF2

Unterlagen

Efectis ERA, Kocaeli: PB 'FTST16492' (14.12.2016), PB 'FTST16493' (14.12.2016), PB 'FTST16494' (14.12.2016), PB 'FTST16495' (14.12.2016), PB 'FTST16496' (14.12.2016), PB 'FTST16497' (14.12.2016), PB 'FTST16498' (14.12.2016), PB 'FTST16499' (14.12.2016), PB 'FTST16500' (14.12.2016), PB 'FTST16501' (14.12.2016), PB 'FTST16502' (14.12.2016), PB 'FTST16503' (14.12.2016), KB 'ERA-16-124' (14.12.2016); ZUS, Prag: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1020-CPR-010032723' (29.08.2019); Hersteller: Leistungserklärung '012' (08.01.2018)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung

Klassifizierung BL-s2,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Ausstellungsdatum

01.07.2020

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo